



CD-1
CC-1

CADENA O CASTILLOS DE 15x20 CMS; FC=150 KG/CM2




K-1


CADENA O CASTILLOS DE 15x15 CMS; FC=150 KG/CM2




PLANTA




CORTE A-A'




FACHADA PRINCIPAL



FACHADA LATERAL




FACHADA POSTERIOR



PLANTA

LISTA DE MATERIAL ELECTRICO EN CASETA DE CONTROL	
SALIDA PARA ALUMBRADO	2 PZA.
APAGADOR SENCILLO	1 PZA.
CONTACTO MONOFASICO SENCILLO	1 PZA.
TUBERIA PARA CABLEADO	
MEDIDOR MONOFASICO TIPO SOCKET CAT 355 MARCA SQUARE'D	1 PZA.
MUFA SECA PARA ACOMETIDA	1 PZA.



CROQUIS DE LOCALIZACION



DATOS DE PROYECTO

POBLACION ACTUAL (2,025)	2,384.00 HAB.
POBLACION DE PROYECTO (2,045)	3,564.00 HAB.
DOTACION	150 L/HAB./DIA
GASTO MEDIO DIARIO	6.19 L.P.S.
GASTO MAXIMO HORARIO	8.67 L.P.S.
GASTO MAXIMO DIARIO	13.44 L.P.S.
GASTO DE BOMBEO	8.67 L.P.S.
COEF. DE VARIACION DIARIA	1.40
COEF. DE VARIACION HORARIA	1.55
FUENTE DE ABASTECIMIENTO	POZO PROFUNDO
TIPO DE CAPTACION	POZO
CONDUCCION	BOMBEO
REGULARIZACION	TANQUE ELEVADO DE 150 m3
DISTRIBUCION	GRAVEDAD
TIPO DE SERVICIO	TOMA DOMICILIARIA
DESINFECCION	CLORADOR TIPO RAINBOW

CANTIDAD DE TUBERIA

	CANT.
TUBERIA DE Fo.Go. DE 75 MM (3") DE ø.	60.00 M

SIMBOLOGIA

DESCRIPCION	SIMBOLO
TUBERIA DE Fo.Go. DE 75 MM (3") DE ø.	
TANQUE DE ALMACENAMIENTO	
CADENAMIENTO	P.I. K=0+000.00
DEFLEXION	DEF.=DER.
VALVULA DE DESFOGUE	D1
VALVULA DE ADM. Y EXP. DE AIRE COMBINADA	VAEA 01

LIMPIEZA,TRAZO Y NIVELACION	10.50 M2
EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B"	2.46 M3
RELLENO DE MATERIAL	1.69 M3
PLANTILLA DE CONCRETO F?C=100 KG/CM2	4.92 M2
CONCRETO F?C=150 KG/CM2 BANQUETAS	6.36 M2
MURO PIEDRA BRAZA	1.52 M3
MURO DE 14 CM ESPESOR	16.70 M2
CADENAS Y CASTILLOS F?C=150 KG/CM2	15.30 M
CADENAS Y CASTILLOS F?C=150 KG/CM2	9.90 M
CIMBRAS PARA LOSAS Y TRABES	2.60 M2
REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/4-4	10.50 M2
APLANADO DE MURO	35.48 M2
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA	0.40 M2
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA	2.00 M2
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	9.36 M2
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	35.48 M2

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE MAZATAN 2024-2027

PLANO: 1/1

OBRA O PROYECTO: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA 1 DE 2)

NOMBRE DE PLANO: CASETA DE CONTROL

LOCALIDAD: BARRIO ESQUIPULAS

MUNICIPIO: MAZATAN, CHIAPAS

LONGITUD TOTAL:

PROYECTO: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

FECHA: AGOSTO DE 2026

ESCALA: ESPECIFICADA

ACOTACION: METROS

AUTORIZO: LIC. SARA BARRERA SOLIS
PRESIDENTE MPAL. CONSTL

REALIZO: ING. ADAN VAZQUEZ CALDERON
DIR. DE OBRAS PUBLICAS