






**Planta Caseta de Dosificacion** esc. 1: 25





Vista 1a-1a esc. 1: 25





Vista 2a-2a esc. 1: 25




Vista 3a-3a esc. 1: 25




Seccion s1 esc. 1: 25




Seccion s2 esc. 1: 25




**LOSA DE CUBIERTA**


**LOSA DE CUBIERTA ARMADA CON VS #3 @ 20 cm Y BASTONES CORTADO A ⅓ DEL CLARO**




**LOSA DE CIMENTACION**


**RECUBRIMIENTO DE 2.5 cm**
**2 E #2q15 cm**

**TRABE DE CIMENTACION TC-1**





**CERRAMIENTO CC-1**


**CASTILLO K-1**





**DETALLE DE DOBLECES**





CROQUIS DE LOCALIZACION




**Planta de Cimentacion de la Caseta de Dosificacion**
esc. 1: 25




**Planta de Estructural de Cubierta de la Caseta de Dosificacion**
esc. 1: 25




**Planta Instalacion Electrica de la Caseta de Dosificacion**
esc. 1: 25

## LISTA DE MATERIALES

| PARTIDA | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| | CASETA DE VIGILANCIA | | |
| 1 | TABLERO DE ALUMBRADO 1F., 2H., 120 V., 2 POLOS, COMPLETO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 1Px15A DE 1x15 A., SIMILAR AL CAT-00-2 DE SQUARE'D. | PZA. | 1 |
| 2 | LAMPARA INCANDESCENTE DE 100 W. 127 V., SEVICIO INTERIOR. | PZA. | 1 |
| 3 | CONTACTO MONOFASICO DE 200 W. POLARIZADO, CON TAPA DE ALUMINIO Y EMPAQUE DE NEOPRENO, 127 V. | PZA. | 2 |
| 4 | APAGADOR MONOFASICO DE 127 V. CON TAPA Y EMPAQUE DE NEOPRENO. | PZA. | 1 |
| 5 | CABLE DE COBRE SUAVE, MONOPOLAR, THW 90°C AISLAMIENTO DE 600 V., DE CALIBRE 10 AWG.<br>CALIBRE 12 AWG.<br>CALIBRE 14 AWG. | M.<br>M.<br>M. | 30<br>10<br>10 |

## CUADRO DE CARGAS TAB. QO2 (CASETA DE DOSIFICACION)

| N° DE CIRCUITO | 200 W | 100 W | TOTALES (W) | FASES (W) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | A |
| C-1 | 2 | 1 | 300 | 300 |
| RESERVA | | | | |
| TOTALES | | | 300 | 300 |





**DIAGRAMA UNIFILAR DEL TABLERO QO2 CASETA DE DOSIFICACION**

N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2024 - 2027
LAS MARGARITAS, ESTADO DE CHIAPAS

MED. BLADIMIR HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. ALEJANDRO MONTES DE OCA PULIDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MPALES.

PLANO : 15/15

OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

LEVANTO: H. AYUNTAMIENTO

LOCALIDAD: FRANCISCO I. MADERO

MUNICIPIO: LAS MARGARITAS, CHIAPAS

PROYECTO: H. AYUNTAMIENTO

REGION: XV. MESETA COMITECA TOJOLABAL

DIBUJO: H. AYUNTAMIENTO

NOMBRE DEL PLANO: CASETA DE DOSIFICACION (ARQUITECTONICO, ESTRUCT. E INST.)

ESCALA / FECHA: INDICADA / JULIO / 2025